



Type	Poteau incendie
Adresse	LA PARLIERE
Date de pose	05/10/2005
Diamètre	150
Marque	Bayard - Emerald
Version choc	Oui
Statut	Public
Dernière opération	31/08/2021
Disponibilité	Oui



### Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
31/08/2021	DAVID BLANCHARD	Non	Oui	EMERAUDE CHOC VA

### Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
31/08/2021	13:45:00					
24/08/2018	09:35:00	10.8				120

### Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
31/08/2021	===	

### Coordonnées géographiques (Lambert 93)

X	Y	Z
815371,63	6513172,5	



Type	Poteau incendie
Adresse	LA PARLIERE
Date de pose	
Diametre	100
Marque	BAYARD/4BIS
Version choc	Oui
Statut	Public
Dernière opération	31/08/2021
Disponibilité	Oui



**Visites**

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
31/08/2021	DAVID BLANCHARD	Non	Oui	4 BIS CHOC VSA

**Mesures**

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
31/08/2021	14:04:00					
24/08/2018	09:13:00	10				120

**Entretiens - Interventions**

Date	Type	Commentaire
31/08/2021	BAC non visible	

**Coordonnées géographiques (Lambert 93)**

X	Y	Z
815493,71	6513190,61	