



Liste des consommateurs d'eau et prise en compte dans le nouveau réseau d'eau de refroidissement

Consommateurs	Type de refroidissement	Connexion au nouveau réseau	Commentaire
Auto-préparateur N	Refroidissement produit via double enveloppe	OUI	
Auto-préparateur S	Refroidissement produit via double enveloppe	OUI	
Auto-préparateur I	Refroidissement produit via double enveloppe	OUI	
Auto-préparateur X	Refroidissement produit via double enveloppe	OUI	
Auto-préparateur O	Refroidissement produit via double enveloppe	OUI	
Cuve Stai	Refroidissement via thermorégulateur	OUI	Soit sur nouveau réseau, soit système spécifique mais sans utilisation d'eau
Autoclave T	Refroidissement fin de cycle	NON CONCERNE	Autoclave actuellement à l'arrêt en attente de revamping complet. Une attente sur le réseau sera mise en place pour pouvoir le connecter en cas de redémarrage ou d'acquisition d'un autoclave neuf.
Autoclave Z	Refroidissement fin de cycle	OUI	
Autoclave W	Refroidissement fin de cycle	OUI	Plus gros consommateur d'eau potable « perdue » environ 30% de la consommation totale du site